

## PERSBERICHT

Den Haag, 4 december 2008

### **Onderzoeksraad handhaaft bevindingen over brand cellencomplex Schiphol Oost**

In een uitzending van Nova op 13 november 2008 werden de resultaten van een onderzoek van Bureau MSNP getoond naar de oorzaken van de brand in het cellencomplex bij Schiphol Oost. Deze resultaten zijn opgenomen in een door MSNP uitgegeven 'Onderzoeksmemo'. De bevindingen van MSNP en het radioprogramma Argos van 22 november 2008 over het ontstaan van de brand in het cellencomplex zijn voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid, onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, aanleiding geweest zich opnieuw te buigen over de wijze waarop deze brand in de nacht van 26 op 27 oktober 2005 is ontstaan.

De vraag die daarbij voorlag was: is er sprake geweest van een andere primaire brandhaard, naast die in cel 11 van cellenblok K? Deze mogelijkheid was door MSNP naar voren gebracht op grond van bewerkte beelden van de beveiligingscamera's in het cellencomplex. Deze bewerking had ten doel door middel van variaties in de helderheid van de beelden aanwijzingen te verkrijgen over de dichtheid van de rook. Na nauwkeurige bestudering en raadpleging van op dit gebied gekwalificeerde externe deskundigen, heeft de Raad geconcludeerd dat de door MSNP gebruikte techniek niet heeft geleid tot nieuwe inzichten ten aanzien van het verloop van de brand.

Omvang en heftigheid van de brand in cel 11 kunnen alleen worden verklaard op de in het rapport van de Onderzoeksraad beschreven wijze. Deze beschrijving stemt ook overeen met de verklaringen van de bewoner van cel 11 en de beide bewaarders die hem hebben bevrijd. Voor een tweede brandoorzaak, bijvoorbeeld in de schilruimte rondom de cellen, zoals gesteld in het memo van MSNP en het radioprogramma Argos zijn geen aanwijzingen of sporen gevonden. Een dergelijke brand zou ook niet hebben kunnen leiden tot de felle brand die zich vanuit cel 11 verder verspreidde en het leven kostte aan elf personen. De Raad ziet dan ook geen reden om het onderzoek naar de oorzaak van de brand te heropenen.

De conclusies uit het rapport van de Onderzoeksraad, die betrekking hadden op alle tekortkomingen rond bouw, vergunningverlening, organisatie, hulpverlening en nazorg, blijven onverminderd van kracht.

Mededeling voor redacties etc.

De Onderzoeksraad heeft op zijn website, [www.onderzoeksraad.nl](http://www.onderzoeksraad.nl), een uitgebreidere reactie gepubliceerd. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de woordvoerder van de Raad, de heer A.M. Sanders. Telefoon 070 3337000, 070 3563922 of 06 53 111389.